

Prüfbericht Lagertank mit Ausrüstungsteilen Wiederkehrende Prüfung nach VAWS



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Agrocent-Venusberg GmbH

Herr Dageförde
Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Standort:

Agrocent-Venusberg GmbH

Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Bei Rückfragen:

Abteilung Dampf und Drucktechnik
Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: IS-DD1-CHE@tuev-sued.de

TÜV Equipment: 1931964
Passwort Netinform: 8txb1k7v
Bezeichnung: 6000900877001

Gefährdungsstufe: C
maßgeb. WGK: 2
Volumen: 50,000 m³
Rohrleitung [o/u]: 2 /
Baujahr: 1992
Einbauort: Oberirdisch im Freien
Fabriknummer: 20/6946
Medium: Diesel

Besch. Ident-Nr.: 1931964-608-WAWO-20151214

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Folgende Einrichtungen wurden geprüft:

- 1.) visuelle Kontrolle Leckschutz/ Dichtheit, i.O.
- 2.) GWG Typ 83 UV, Zul.-Nr.05 PTB III B/S 1685, Funktion i.O. l=500mm Y=120mm
- 3.) LAG Typ LAZ OL 3-6,5, Zul.-Nr. 06 PTB III B/S 940

Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2020

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 14.12.2015

Sachverständige(r)

Henning Liebig

Anlage: Objektdatenblatt



Anerkante VAWS-Sachverständigenorganisation
Equipmentnr.: 1931964
Material: 608-WAWO
Datum: 14.12.2015
- Seite 1 von 2 -

Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Leipzig
Abteilung Dampf und Drucktechnik
Fürstenstr. 70
09130 Chemnitz

Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig, wenn im Papier ein Wasserzeichen 'TÜV' sichtbar ist.